

Politechnika Warszawska

KANCLERZ

ZP.D.AF.8.2023 L.dz.: DLiZ.261.7.2023

Warszawa, dnia 06 września 2023 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla jednostek Politechniki Warszawskiej, numer referencyjny ZP.D.AF.8.2023.

Zamawiający – Politechnika Warszawska, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia treść zapytań postawionych przez Wykonawców wraz z udzielonymi, w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1

Ad. poz. 57. WTYCZKA Z UZIEMIENIEM PROSTA, KĄTOWA – podany opis określa dwa różne produkty, proszę o ich rozdzielenie i podanie wymaganych ilości.

Odpowiedź:

Rodzaj wtyczki zostanie określony w momencie składania zamówienia.

Pytanie 2

Ad. poz. 122 - LED EVO -ZESTAW ZAWIESIA (4szt.) – proszę o doprecyzowanie wymaganego produktu

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2A do SWZ (poz. 122) poprzez usunięcie tej pozycji.

Pytanie 3

Ad. poz. 54. - WŁĄCZNIK PODWÓJNY NATYNKOWY

Ad. poz. 55. - WŁĄCZNIK PODWÓJNY PODTYNKOWY

Ad. poz. 56. - WŁĄCZNIK POJEDYNCZY NATYNKOWY

Ad. poz. 92. - GNIAZDO 1X Z/U Z KLAPKĄ IP44 ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V,

Ad. poz. 93. - GNIAZDO 2X Z/U ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V,

Ad. poz. 94. - GNIAZDO KOMPUTEROWE 1X UAE 8 CAT.5E UTP PŁASKIE

Ad. poz. 128 - ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY ZACISKI SPRĘŻYNOWE 10AX 250V,

Ad. poz. 129 - ŁĄCZNIK KRZYŻOWY POJEDYNCZY,



ul. Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa

tel. 22 234 6230, 22 234 6695

e-mail: kanclerz.pw@pw.edu.pl

Ad. poz. 130 - ŁĄCZNIK UNIWERSALNY "SCHODY" ZACISKI SPRĘŻYNOWE 10AX 250V – proszę o podanie wymaganego koloru

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, żeby wymieniony asortyment był w kolorze białym.

Pytanie 4

Ad. poz. 76 - OPRAWA LED NP. KANLUX TYP CONTROL DEVICE XZ CY 168 BIAŁA LUB RÓWNOWAŻNA – podany opis nie określa produktu z firmy KANLUX – proszę o podanie dodatkowego opisu ponieważ podany opis jest prawdopodobnie błędny.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 25.08.2023 r. tj. zmodyfikował treść załącznika 2 do SWZ – formularz asortymentowo – cenowy (poz. 76) poprzez jej usunięcie.

Na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp Zamawiający modyfikuje treść Załącznika 2A do SWZ – formularz asortymentowo - cenowy (poz. 93, kolumna 2), w konsekwencji odpowiedzi udzielonej w dn. 25.08.2023 r., nadając jej następujące brzmienie: „GNIAZDO 2X Z/U IP44 ZACISKI ŚRUBOWE 16A 250V **podtynkowe z ramką**”.

W związku z niewystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający nie przedłuża termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia 08 września 2023 r. do godziny 10:00.

wz. mgr inż. Wojciech Starczyński



ul. Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa
tel. 22 234 6230, 22 234 6695
e-mail: kanclerz.pw@pw.edu.pl