

Urząd Marszałkowski  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
w Toruniu  
87-100 Toruń, Plac Teatralny 2

Toruń, 06.06.2024 r.

ZW-I.272.28.2024

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA, MODYFIKACJA SWZ

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest wykonanie prac, związanych z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych budynków Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niestyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczam poniżej:

#### Pytanie 1:

W jaki sposób będzie przeprowadzone napowietrzanie klatek schodowych K1-K6?

#### Odpowiedź na pytanie 1:

Napowietrzanie klatek schodowych powinno być realizowane poprzez otwieranie drzwi zewnętrznych na parterze. W klatce 2 nie ma możliwości napowietrzania z dołu, otwieramy tylko klapę dymową. Klapy dymowe należy wymienić na nowe. Schemat oddymiania w załączeniu.

#### Pytanie 2:

W obiekcie znajdują się jonizacyjne czujki dymu przewidziane do demontażu. Czujki te wymagają utylizacji w wyspecjalizowanych instytucjach. Z uwagi na bardzo wysokie koszty utylizacji i konieczności posiadania odpowiednich uprawnień do transportu materiałów radioaktywnych proszę o sprecyzowanie liczby czujników zamontowanych na obiekcie.

#### Odpowiedź na pytanie 2:

Należy przyjąć do utylizacji 109 sztuk czujek jonizacyjnych DIO-31 zgodnie z projektem archiwalnym.



Modyfikacji ulega SWZ w zakresie terminu związania ofertą oraz terminu składania i otwarcia ofert według poniższego:

**Termin związania ofertą: 10.07.2024 r.**

**Termin składania ofert: 11.06.2024 godz. 10.00**

**Termin otwarcia ofert: 11.06.2024 godz. 10.10**

W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania oraz modyfikacją SWZ Zamawiający przekazuje w załączeniu:

- schemat oddymiania
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*

