

WYKONAWCY

Zamawiający - Powiat Chrzanowski, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ.

**Pytanie 1.**

W dokumentacji, w przedmiarze branży budowlanej ujęto w pozycji 6.4 Elementy służące mrożeniu wraz z podłączeniem do istniejącego kanału zg z PT. Proszę o doprecyzowanie, czy pod tym pojęciem należy rozumieć dostawę orurowania mrożącego, band i agregatu dla lodowiska sezonowego

**Odpowiedź:**

Przedmiotowa pozycja przedmiaru dotyczy tylko mobilnej instalacji mroźniowej (dostawa, montaż, podłączenie), bez band i agregatu.

**Pytanie 2.**

W celu wykazania, że zaproponowane materiały spełniają wymagania ujęte w dokumentacji projektowej, na jakim etapie Zamawiający będzie wymagał złożenia poniższych materiałów dowodowych? Będzie to wraz z ofertą przetargową czy też do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona?

**Materiały dowodowe Dla trawy syntetycznej:**

- a) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni i wypełnienia EPDM z recyklingu, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com));
- b) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia i wypełnia EPDM z recyklingu, potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02;
- c) karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta;
- d) aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub producenta licencjonowanego przez FIFA;
- e) atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu);
- f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- g) raport z badań testu Lisport na min. 100.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 100.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń;
- h) sprawozdanie z badań wydane przez akredytowane laboratorium na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA) w granulacie EPDM z recyklingu potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH.

**Dla nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK**

1. Kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe.
2. Aktualne badania na zgodność z normą PN EN 14877:2014-02 potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni.

3. Aktualny certyfikat produktowy IAAF zgodny z żadaną grubością nawierzchni.
4. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
5. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w oryginale.
6. Atest PZH dla nawierzchni lub dokument równoważny.
7. Kompletny raport z badań na zgodność z ochrona środowiska-norma DIN 18035-6 / 2014-12 dotycząca zawartości metali ciężkich.

#### **Dla nawierzchni poliuretanowej, dwuwarstwowej typu 2S**

1. Kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe.
2. Aktualne badania na zgodność z norma PN EN 14877:2014-02 potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni .
3. Certyfikat FIBA .
4. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych.
5. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w oryginale.
6. Atest PZH dla nawierzchni lub dokument równoważny.
7. Kompletny raport z badań na zgodność z ochrona środowiska-norma DIN 18035-6/2014-12 dotycząca zawartości metali ciężkich.
8. Raport z badań na zawartość WWA.

#### **Odpowiedź:**

Wykazanie zgodności z projektem zastosowanych systemów, materiałów dotyczy etapu realizacji przedmiotu zamówienia, czyli po podpisaniu umowy. Zgodnie z §7 pkt. 8 wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ): „Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty.”

W konkretnym przypadku dot. nawierzchni Zamawiający będzie żądał wykazania zgodności z projektem proponowanych systemów i materiałów przed rozpoczęciem przedmiotowych robót.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter, nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma otrzymano dnia .....

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.

.....

(podpis kierownika Zamawiającego)