



ZP.271.4.2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści:

- bujaki wykonane z płyty HDPE?
- podesty w zestawach z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej sklejki, odpornej na działanie warunków atmosferycznych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.

Pytanie 2:

Czy w zakres zadania wchodzi wycinka drzew lub krzewów? Jeżeli tak prosimy o sprecyzowanie ilości oraz w przypadku drzew ich obwodów i wysokości.

Odp.: Zamawiający informuje, że w zakres zadań nie wchodzi wycinka drzew i krzewów.

Pytanie 3:

Czy wymagane jest uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenie na wycinkę drzew?

Odp.: Zamawiający informuje, że w zakres zadań nie wchodzi wycinka drzew i krzewów.

Pytanie 4:

Czy w zakres zadania wchodzi demontaż istniejących urządzeń bądź innych elementów?

Odp.: Zamawiający informuje, że w zakres zadań nie wchodzi demontaż istniejących urządzeń ani innych elementów.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie dwóch osobnych, wolnostojących huštawek wagowych, zamiast jeden podwójnej?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza innych urządzeń niż te, które są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 6:

Czy w ofercie należy uwzględnić obsługę geodezyjną?

Odp.: Tak, w ofercie należy uwzględnić obsługę geodezyjną.

Pytanie 7:

Czy na teren budowy jest zapewniony dojazd samochodów ciężarowych powyżej 20 ton? jeśli nie, to prosimy o podanie tonażu samochodów które tam mogą się poruszać?

Odp.: Tak, na teren budowy jest zapewniony dojazd dla samochodów ciężarowych powyżej 20 ton. W miejscowości Rakowiec ul. Łowiecka trwają roboty budowlane związane z budową dróg osiedlowych i w związku z tym mogą wystąpić czasowe utrudnienia w dojeździe.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie bujaków na sprężynie z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego (polietylen) odpornego na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV - płyty HDPE?

Odp.: Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie materiałów o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.

Pytanie 9:


Czy Zamawiający ujednotomi opis materiałowy i zaakceptuje wykonanie wszystkich urządzeń o konstrukcji stalowej z rury o średnicy fi 76,1 mm lub profile 80x80 mm zabezpieczonej antykorozyjnie podkładem cynkowym i malowanej proszkowo?

Odp.: Określone w dokumentacji projektowej średnice rur są oznaczeniami średnic nominalnych i należy się do nich stosować.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający zaakceptuje karuzele z jednym wejściem otwartym ?

Odp.: Zamawiający informuje, że zaakceptuje karuzelę z jednym wejściem otwartym.



WOJCI
Dariusz Wierzbicki