

Ogłoszenie nr 510196080-N-2020 z dnia 08-10-2020 r.

Gmina Lubenia: Budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Sołonka, Straszdydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowa pompowni, zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego – etap IVa, Va, VIa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 577626-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540164410-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Lubenia, Krajowy numer identyfikacyjny 69058212800000, ul. Lubenia 131, 36-042

Lubenia, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 8503914, 8755096, e-mail

b.baran@lubenia.pl, faks 178 755 099.

Adres strony internetowej (url): https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia,

www.bip.lubenia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Sołonka, Straszdydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowa pompowni, zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego – etap IVa, Va, VIa

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

271/14/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:

1 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w nieskanalizowanej części miejscowości Straszdydle - Etap IVA - Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w nieskanalizowanej

części miejscowości Straszydle (włączenie do etapu IV). - Etap VA - Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w nieskanalizowanej części miejscowości Straszydle (włączenie do etapu V). - Etap VIA - Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w nieskanalizowanej części miejscowości Straszydle oraz dwóch budynków w miejscowości Sołonka (włączenie do etapu VI). Łącznie 9,61 km sieci i 6,15 km przyłączy 2 Wszystkie oferowane rury do budowy wodociągu muszą spełniać wymagania normy 1) PN-EN 12201-2:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Polietylen (PE) – Część 2 : Rury 2) PN-ISO 4065: 2008 Rury z tworzyw termoplastycznych – Tablica uniwersalna grubości ścianek 3) Rury trójwarstwowe opisane są w specyfikacji technicznej PAS 1075:2009 3 Do budowy przyłącza wodociągowego wykonawca zastosuje rury z tworzyw PE 100 typ SDR 17 polietylenowe ciśnieniowe, ciśnienie minimum 10 PN i 16 PN odpowiednio dla przekrojów wskazanych w przedmiarze robót, do montażu bez podsypki piaskowej. W gruncie kamienistym. 4 Rury dwu lub trójwarstwowe odporne na naciski punktowe, rury powinny posiadać PAS 1075, aprobaty IBDiM, ITB oraz atest higieniczny. W aprobatkach powinien być zapis o możliwości układania rur w przewiercie sterowanym bez rury osłonowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111240-2, 45220000-5, 45231100-6, 45231300-8, 45232150-8, 45232100-3, 45245000-6, 71300000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/10/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2754321.73

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Instalacyjno Budowlany LISBUD Paweł Lisowski
Email wykonawcy: lisbud_plisowski@wp.pl
Adres pocztowy: Pstrągowa 340 38-121 Pstrągowa
Kod pocztowy: 38-121
Miejscowość: Pstrągowa 340 38-121 Pstrągowa
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1518066.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1518066.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2716917.81

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Zamówienie jest współfinansowane na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.