

Oznaczenie sprawy: 1/PZP/2024/TŻŚ

Wrocław, dnia 06.03.2024 r.

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (4)

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa budynku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na budynek szkoły Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu**”.

Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu (Zamawiający) działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. ze zm.), w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Prosimy o udzielenie informacji czy stropy mają podaną w opisie odporność REI120. Jeżeli stropy nie mają podanej odporności prosimy o informację czy należy ująć w ofercie cenowej zabezpieczenie stropów na REI120 oraz podanie rozwiązania sposobu zabezpieczenia dla wszystkich stropów w budynku.

**Odpowiedź: Proszę o ujęcie w ofercie zabezpieczenia stropów do klasy REI60 poprzez dodanie płyt opisanych na przekroju 3 na rysunku nr A/7.**

2. Prosimy o udzielenie informacji czy ściany zewnętrzne mają podaną w opisie odporność EI120. Jeżeli ściany zewnętrzne nie mają podanej odporności prosimy o informację czy należy ująć w ofercie cenowej zabezpieczenie ścian na EI120 oraz podanie rozwiązania sposobu zabezpieczenia dla wszystkich ścian w budynku z określoną odpornością ogniową.

**Odpowiedź: Proszę przyjąć, że ściana ceglana o gr. 38cm na odporność ogniową EI120.**

3. Prosimy o potwierdzenie zapisu w części „warunki ochrony przeciwpożarowej” w pkt. 5, że biegi i spoczniki schodów służących ewakuacji mają wskazaną klasę odporności R30. Jeżeli nie mają wymaganej klasy odporności dla biegów i spoczników to prosimy o informację czy należy ująć to w ofercie cenowej, jeżeli tak to prosimy o wskazanie tych biegów i spoczników wraz z podaniem wymaganej dla nich odporności, oraz podanie rozwiązania dla ich zabezpieczenia.

**Odpowiedź: Proszę przyjąć, że wszystkie biegi schodowe poza biegiem prowadzącym na poddasze mają wymaganą klasę odporności ogniowej. Ostatnie dwa biegi oraz spoczniki są przeznaczone do przebudowy ze względu na drewnianą konstrukcję.**

4. Według projektu wszystkie ściany są do wysokości 2m obłożone płytkami gresowymi. Ściany zewnętrzne są docieplone od wewnątrz systemem ciepłych płyt i według kart technicznych nie można na nich układać powłok paroszczelnych jakimi niewątpliwie są okładziny ceramiczne. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy należy w wycenie uwzględnić okładziny ceramiczne na ścianach zewnętrznych.

**Odpowiedź: Zgodnie z projektem.**

5. Prosimy o udostępnienie wzoru formularza: zobowiązanie podmioty trzeciego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie załączył do SWZ wzoru zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby. Szczegółowy opis dot. polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby zawarty jest w Rozdz. IX SWZ.**

*Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.*

*Z poważaniem,*