


Nr obwodu	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ogranicznik przepięć kl. II+III	Kontrola napięcia	Oświetlenie pom. 1,1a,2,2a, 3,3a,4,4a	Oświetlenie pom. 5,5a,6,6a, 7,7a,8,8a	Oświetlenie pom. 9	Oświetlenie pom. 10–14	Oświetlenie pom. 15,16,16a, 19	Oświetlenie pom. 18	Gniazda 230V pom. 1,1a	Gniazda 230V pom. 2,2a	Gniazda 230V pom. 3,3a	Gniazda 230V pom. 4,4a	Gniazda 230V pom. 5,5a	Gniazda 230V pom. 6,6a	Gniazda 230V pom. 7,7a	Gniazda 230V pom. 8,8a	Gniazda 230V pom. 10	Gniazda 230V pom. 11 zmywarka	Gniazda 230V pom. 11 ogólne	Zasilanie 400V pom. 11 indukcja	Gniazda 230V pom. 9,14	Gniazda 230V pom. 12,13	Gniazda 230V pom. 19 szafa rack	Gniazda 230V pom. 18	Gniazda 230V pom. 18	Gniazda 230V DATA pom. 10	Zasilanie 230V j.w. klimatyzacji

Układ sieci: TN–C–S
Ochrona od porażień: Samoczynne szybkie wylączenie

- Uwagi:
- Poszczególne fazy zasilania należy równomiernie obciążyć odbiorami.
 - W rozdzielnicy należy pozostawić zapas wolnego miejsca min. 30%.
 - Montaż rozdzielnicy na wysokości ok. 1.2 m od poziomu podłogi.
 - Wszystkie aparaty właściwie opisać.

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Argasiński Robert PROJEKTOWE USŁUGI KOMPUTEROWE "ARGAS" SIEDZIBA: ul. Mączyńskiego 27, 37-500 Jarosław tel. 695-248-250		
Branża:		ELEKTRYCZNA	
Funkcja:	Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień / Specjalność	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Wacław Kornafel PDK/0048/PWOE/19		
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Łuków UAN/III/7342/95/98		
Nazwa zadania:			
BUDOWA I WYPOSAŻENIE CENTRUM OPIEKUŃCZO - MIESZKALNEGO w MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTONIOWA			
Kategoria Obiektu Budowlanego:		XI	
Adres inwestycji:		Inwestor:	
ŚWIĘTONIOWA, gm. Przeworsk działki nr ew. gr. 606, 607, 608, 610, 543/47		GMINA PRZEWORSK ul. Bernardyńska 1A 37-200 Przeworsk	
Tytuł Rysunku:			
SCHEMAT ROZDZIELNI R2			
Faza:	Data:	Skala:	Nr Rys.:
PT	12-2022	-	10
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI, ZMIANY LUB KOPIOWANIE WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY BIURA			