

ODPOWIEDŹ na zapytania

Dot. postępowania: Dostawa, montaż i uruchomienie gazowych kotłów kondensacyjnych wraz z projektem i wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Wojaszówka

Numer: IS: 271.1.2021

W Załącznik nr 9 do SWZ - pizecie Zestaw adaptacyjny do odprowadzania spalin i zasysania powietrza

Obligatoryjnie: Spaliny max 80 mm Powietrze max 100 mm

Pytanie 1 - czy wkład spalinowy ma być:

- wkład w kominie fi 80 z czerpnią powietrza poprzez komin klienta - wtedy czopuch jest dwuścienny a w kominie jest jednościenny przewód dymowy fi 80 do kotłów kondensacyjnych - czy Zamawiający potwierdza taki tok rozumowania

Odp. NIE

1.1 czy Zamawiający żąda aby w kominie dymowym był montowany przewód koncentryczny np: fi 80/125

Odp. TAK

Pytanie 2 proszę zestawienie wysokości kominów np:

- wkład fi 80 do 8 mb – 0 szt lub fi 80/125 do 8 mb 17 szt
- wkład fi 80 do 10 mb – 0 szt lub fi 80/125 do 10 mb 15 szt
- wkład fi 80 do 12 mb - 0 szt. lub fi 80/125 do 12 mb - 2 szt.

2.1 w gestii klienta jest zapewnienie przewodu dymowego umożliwiającego montaż wkładu kominowego - np: rozwieranie komina - czy Zamawiający to potwierdza

Odp. TAK rozwieranie komina TAK

W punkcie 5. ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA WYMIANIE ŹRÓDEŁ CIEPŁA - pizecie:

1) Opracowanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń

Pytanie 3 mając powyższe na względzie czy Zamawiający potwierdza, że każdy klient projektu ma doprowadzony gaz do budynku

Odp. TAK Z WYJĄTKIEM 1-GO BUDYNKU

Pytanie 4 Czy są klienci u których gaz jest doprowadzony tylko do granicy posesji zakończony skrzynką gazową z kurkiem ogniowym jeżeli tak to ilu jest takich klientów - u których jest konieczność wykonania - budowa zewnętrznej instalacji gazowej od granicy zlokalizowania skrzynki gazowej do budynku mieszkalnego

Odp. TAK DLA 1-GO BUDYNKU

4.1 czy klienci ze skrzynką gazową w granicy posesji posiadają mapę do celów projektowych czy mapa jest w gestii wykonawcy - proszę o podanie ilości zakupu takich map do celów projektowych

Odp. TAK DLA 1-GO BUDYNKU - posiada projekt wew. instalacji gazowej z pozwoleniem na budowę – nie wymagany jest zakup mapy

4.2 w przypadku wystąpienia klientów jak pkt. 4 - proszę o podanie (bynajmniej szacunkowo) - długość zewnętrznej instalacji u klientów - gdyż długość instalacji zewnętrznej ma zasadnicze znaczenie w kosztach wykonania

Odp. 20 mb.

Pytanie 5 czy Zamawiający potwierdza iż w gestii klienta jest wentylacja wywiewna w kotłowni

Odp. TAK

Pytanie 6 czy Zamawiający potwierdza iż w gestii klienta jest doprowadzenie przewodów c.o. + cwu i zimnej wody do miejsca montażu kotła

Odp. TAK

Pytanie 7 czy Zamawiający potwierdza iż posiada listę zweryfikowanych klientów w zakresie mocy kotła i lokalizacji kotłowni

Odp. NIE posiada – wszystkie kotły powinny mieć minimalną moc nominalną 24 kW.

Gmina Wojaszówka
38-471 Wojaszówka 115
wuj. podkarpackie

Wójt

Sławomir Stefański