

Sidra dn. 18.07.2024 r.

BKR.271.4.2024

dot. postępowania pn. „Budowa zespołu basenów otwartych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sidrze”.

Gmina Sidra ul. Rynek 5, 16 -124 Sidra działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie nr 1

prosimy o wyjaśnienie sprzeczności pomiędzy zapisem w PFU a rys. A-1 i A-3. Wg opisu PFU: "Filtry wyposażone w dodatkowy, zewnętrzny (sytuowany na płaszczyźnie filtra) wąż dolny umożliwiający rewizję w strefie pod dnem dyszowym. Filtry ciśnieniowe wyposażone w dwa manometry różnicowe, dwa kurki probiercze". Wg rysunków filtry są posadowione na płycie fundamentowej i zasypane ziemią, poza pom. tech., bez możliwości dostępu serwisowego. Czy Zamawiający zgadza się na powiększenie pomieszczenia tech., aby filtry były zlokalizowane w środku?

Odpowiedź nr 1:

Podany przykład filtrów leżących zapisany w PFU ma na celu ograniczenie wielkości budowy budynku technologicznego. Wybór ostateczny zastosowanych filtrów do akceptacji na etapie opracowywania dokumentacji budowlanej. Jeżeli Wykonawca chce zastosować inne filtry np. pionowe i powiększony budynek technologiczny, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Wszelkie dodatkowe koszty są po stronie Wykonawcy.

Zamawiający, działając w oparciu o art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, zawiadamia o przedłużeniu termin składania ofert do dnia 25.07.2024 r. do godz. 9:00. Termin otwarcia ofert tym samym zostaje przesunięty na dzień 25.07.2024 r. godz. 9:10. W związku z powyższym, termin związania ofertą zostaje przedłużony do dnia 23.08.2024 r.