



GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

W3.271.1.03.2024.JB

Somonino, dnia 29.01.2024 r.

ZAINTERESOWANI

/wszyscy/

dotyczy: „Remont budynku gospodarczego w Piotrowie”

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

1. Pytanie:

Prosimy o udostępnienie projektu dotyczącego robót elektrycznych.

Odpowiedź:

Instalację elektryczną należy wykonać wg poniższego opisu:

Instalacja zewnętrzna:

1. Przyłącze do budynku gospodarczego – przewód miedziany 5x10mm² prowadzony w gruncie na głębokości 70cm oznaczony taśmą, z rozdzielni w budynku świetlicy do budynku gospodarczego.
2. W budynku podłączony do rozdzielni przewidzianej tym zamówieniem.

Instalacja wewnętrzna:

1. Gniazda elektryczne 230V (podwójne) w kolorze brązowym po dwie sztuki w każdym pomieszczeniu na przeciwległych ścianach. Łącznie 6 gniazd podwójnych. Przewody od rozdzielni prowadzić do gniazd w brzdach w wykutych spoinach. Przewody mają być nie widoczne.
2. Wykonanie instalacji oświetlenia. Po dwie lampy w każdym z pomieszczeń (łącznie 6 szt.). Włączniki światła usytuowane przy wejściach do pomieszczeń, łącznie 4 szt. Przewody od rozdzielni prowadzić do gniazd w brzdach w wykutych spoinach. Przewody mają być nie widoczne.
3. Montaż lamp/ opraw oświetleniowych – 6szt. wg poniższego wzoru lub zbliżonego uzgodnionego z Inwestorem.
4. Montaż opraw/ oświetlenia eksponującego walory architektoniczne wnętrza budynku. 4 szt. wg poniższego wzoru lub zbliżonego uzgodnionego z Inwestorem.

- Oprawy mocowane na ścianach w pomieszczeniu nr 1 – 2szt (ściany w osiach B,C), pomieszczeniu nr 2 – 1szt (ściana w osi D), pomieszczeniu nr 3 – 1szt (ściana w osi A).
5. Montaż rozdzielni w której należy umieścić wyłącznik główny, zabezpieczenie gniazd dla dwóch oddzielnych obwodów, zabezpieczenie oświetlenia głównego, zabezpieczenie oświetlenia eksponującego walory architektoniczne, wyłącznik różnicowo-prądowy.

2. Pytanie:

Prosimy o zamieszczenie wytycznych odnośnie „opraw oświetleniowych wg wzoru uzgodnionego z Inwestorem”, o których mowa w przedmiarze, pozycja 74.

Odpowiedź:

Oprawa blaszana wg poniższego wzoru



Parametry techniczne:

Kolor lampy	czarno-złoty
Ilość punktów świetlnych	1
Rodzaj mocowania żarówki	E27
Maksymalna moc żarówki	60W
Napięcie zasilania	220V-240V
Wymiary lampy	Ø360x280mm
Wymiar podstawy	Ø950x25mm
Długość przewodu	1000mm
Materiał wykonania	metal, tworzywo sztuczne
Możliwość ściemniania	tak - należy zastosować żarówki ściemniane + ściemniacz

3. Pytanie:

Co Zamawiający rozumie przez „oświetlenie dekoracyjne eksponujące walory architektoniczne wnętrza budynku”, o którym mowa w przedmiarze, pozycja 75? Prosimy o podanie wytycznych bądź przykładu takiego oświetlenia.

Odpowiedź:

Kinkiet 4 szt wg poniższego wzoru



Parametry techniczne:

Napięcie zasilania: 220-240V

Materiał: metal/ materiał

Kolor: czarny/ złoty

Rodzaj gwintu: E27

Ilość punktów światła: 1

Wymienne źródło światła: TAK

Regulacja kąta świecenia: TAK

Stopień ochrony IP: IP20

Wysokość całkowita: 24cm

Regulacja wysokości: NIE

Średnica podsufitki: \varnothing 10 cm

Szerokość klosza: 13cm

Wysokość klosza: 15cm

4. Pytanie:

Pytanie uzupełniające odnośnie okien.

Czy okna stalowe mają być klasycznie jednoszybowe (jak oryginalne) czy dwu- lub trzyszybowe spełniające konkretne parametry, jeśli tak to jakie?

Odpowiedź:

Okna mają być klasyczne (jak istniejące) jednoszybowe.

Wójt Gminy Somonino

/-/Marian Kowalewski