



**BURMISTRZ
NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO**

Nowy Dwór Gdański, 15.07.2024 r.

ZP.271.13.1.2024

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odnawialne źródło energii w Gminie Nowy Dwór Gdański”

Zamawiający, Gmina Nowy Dwór Gdański, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Odnawialne źródło energii w Gminie Nowy Dwór Gdański**”. Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm., zw. dalej ustawą PZP), udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Treść otrzymanych zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy absorpcyjne pompy ciepła i kotły gazowe mają stanowić jeden, niezależny system, spójny pod kątem parametrów pracy i sterowania?

Odpowiedź:

Tak, absorpcyjne pompy ciepła i kotły gazowe mają stanowić jeden, niezależny system, spójny pod kątem parametrów pracy i sterowania.

Pytanie 2:

Czy sprężarkowe pompy ciepła są urządzeniami równoważnymi?

Odpowiedź:

Nie, sprężarkowe pompy ciepła nie są równoważnym rozwiązaniem.

Pytanie 3:

Czy dopuszcza się zastosowanie innych gazowych pomp ciepła niż absorpcyjne montażu zewnętrznego?

Odpowiedź:

Nie, nie dopuszcza się innych pomp, niż absorpcyjne montażu zewnętrznego

Pytanie 4:

Czy za równoważne zamawiający uzna urządzenia, które osiągają niższy maksymalny parametr pracy (temperatura, efektywność, moc)?

Odpowiedź:

Parametry pracy muszą być równoważne lub wyższe. Nie dopuszcza się pogorszenia parametrów.

Pytanie 5:

Czy pompy ciepła oraz kondensacyjny kocioł szczytowy mają być zarządzane z jednego układu sterowania?

Odpowiedź:

Tak, absorpcyjne pompy ciepła i kotły gazowe mają stanowić jeden, niezależny system, spójny pod kątem parametrów pracy i sterowania.

Pytanie 6:

Czy dopuszcza się zastosowanie sprężarkowych pomp ciepła?

Odpowiedź:

Nie, sprężarkowe pompy ciepła nie są równoważnym rozwiązaniem.

Pytania i odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem,

mgr inż. Jacek Michalski
Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
(dokument podpisany elektronicznie)