

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 13.07.2023 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.382.7.5.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej 5.382 000 euro pn.: „Wymiana rozdzielni SN w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. gen. Grota – Roweckiego 5 w Sosnowcu (II etap remontu systemu wyłączenia pól zasilania SN i nN w rozdzielni głównej)”, nr sprawy DZP.382.7.5.2023.

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej także: *ustawą Pzp*, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z przepisem ust. 6, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Jakie należy przewidzieć okablowanie do ponownego potączenia (ilość kabli oraz ich przekroje)?

Odpowiedź:

Do ponownego podłączenia należy przewidzieć 3 kabel typu HRUXAKXs 1x120/50 mm².

Pytanie nr 2:

Czy należy przewidzieć wykonanie przedłużeń okablowania - kable istniejące?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć konieczność przedłużenia istniejących 3 kabli typu HRUXAKXs 1x120/50 mm² o dodatkowe 10 m kable (wartość łączna dla 3 kabli)

Pytanie nr 3:

Czy Inwestor zezwala na wykonanie rozdzielnicy w izolacji powietrznej z rozłącznikami w izolacji SF₆, takie rozwiązanie wypada lepiej ekonomicznie oraz jest krótszy czas realizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania całej rozdzielnicy w izolacji SF₆.

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel.: 32 359 13 34, e-mail: dzp@us.edu.pl

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Członek Komisji Przetargowej:

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

Zatwierdzam:

Z-ca Kanclerza ds.
Inwestycji i
Zarządzania
Logistycznego –
mgr Agnieszka Maj