

Odpowiedź na zadane pytanie

(wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego)

dotyczy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa czterech dróg w Powiecie Nowodworskim t.j.: drogi powiatowej nr 2334G Jeziernik, droga 2329G Broniewo, droga 2316G Łaszka, droga 2309G Żelichowo”.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), publikuje treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie:

Wykonawca, zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ:

Dotyczy części nr 4. Według przedmiaru robót i projektu wykonawczego odwodnienie drogi ma zostać wykonane przy użyciu krawężnika wykonanego z polimerobetonu ACO Kerb Dren system ten jest bardzo kosztowny i trudno dostępny. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie innego systemu odwodnienia np. drenu francuskiego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować system krawężników polimerowych z odprowadzeniem wody. Dopuszcza się zastosowanie krawężników o wysokości 30 cm zgodnie z zaleceniami producenta.

STAROSTA

-

Jacek Gross