

BILANS MOCY ROZDZIELNICY MYSIEJ WIEŻY												
GRUPA	nazwa obwodu	opis odbioru	moc zainstal.	współczynniki		moc szczytowa			prąd szczyt.			
				jednocz.	mocy		czynna	bierna		pozorna		
			P _Z		cos φ	tg φ			P _{OS}		Q _{OS}	S _{OS}
			[kW]		[kj]						[kW]	[kvar]
ODBIORY	3	Zestaw REM (Gniazdo 400V)	4,00	0,20	0,93	0,40	0,80	0,32	0,86	1,24		
	4	Gniazda wieża góra	2,00	0,60	0,93	0,40	1,20	0,47	1,29	5,61		
	5	Gniazda gablota	2,00	0,40	0,93	0,40	0,80	0,32	0,86	3,74		
	6	Oświetlenie wieża oraz piwnica	0,20	0,70	0,93	0,40	0,14	0,06	0,15	0,65		
	7	Oświetlenie schody	0,50	0,70	0,93	0,40	0,35	0,14	0,38	1,64		
	8	Oświetlenie awaryjne	0,10	1,00	0,93	0,40	0,10	0,04	0,11	0,47		
	9	Gniazda urządzenia multimedialne	0,80	0,60	0,93	0,40	0,48	0,19	0,52	2,24		
	10	Urządzenia SSWiN, CCTV, Szafka Multimedialna	0,70	0,50	0,93	0,40	0,35	0,14	0,38	1,64		
RAZEM			10,30	0,59	0,93	0,40	6,05	2,39	6,51	9,39		
ŁĄCZNIE ROZDZIELNICA MYSIEJ WIEŻY			10,30		0,93	0,40	6,05	2,39	6,51	9,39		