

BILANS MOCY ROZDZIELNICY TERENU ZEWNĘTRZNEGO W ZK										
GRUPA	nazwa obwodu	opis odbioru	moc zainstal.	współczynniki		moc szczytowa			prąd szczyt.	
			P <sub>z</sub>	jednocz.	mocy		czynna	bierna		pozorna
					cos φ	tg φ				
					[ kW ]	[ kJ ]				
ODBIORY	G1	Gniazda 400V 32A	4,00	0,30	0,93	0,40	1,20	0,47	1,29	1,86
	G2	Gniazda 230V	2,00	0,20	0,93	0,40	0,40	0,16	0,43	1,87
	O1	Rezerwa	0,00	0,00	0,93	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	K1	Kiosk	1,00	0,50	0,93	0,40	0,50	0,20	0,54	2,34
	O2	Rezrwa	0,00	0,00	0,93	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	KA	Kamery	0,20	1,00	0,93	0,40	0,20	0,08	0,22	0,94
	SM1	Słup multimedialny nr 1	0,20	0,90	0,93	0,40	0,18	0,07	0,19	0,28
	SM2	Słup multimedialny nr 2	0,20	0,90	0,93	0,40	0,18	0,07	0,19	0,28
	SM3	Słup multimedialny nr 3	0,20	0,90	0,93	0,40	0,18	0,07	0,19	0,28
	SM4	Słup multimedialny nr 4	0,20	0,90	0,93	0,40	0,18	0,07	0,19	0,28
	SM5	GOBO	2,00	0,90	0,93	0,40	1,80	0,71	1,94	2,79
	SM6	GOBO	2,00	0,90	0,93	0,40	1,80	0,71	1,94	2,79
RAZEM			12,00	0,62	0,93	0,40	7,40	2,92	7,96	11,48
ŁĄCZNIE ROZDZIELNICA TERENU ZEWNĘTRZNEGO			12,00		0,93	0,40	7,40	2,92	7,96	11,48