

Gmina Trzcińsko-Zdrój
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko-Zdrój

IRIGM.271.7.3.2023.IRIGM

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY W POSTĘPOWANIU

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - na podstawie art. 275 pkt 1 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.) pn.

„Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Trzcińsku-Zdroju”

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.) odrzuca ofertę Wykonawcy PRO-ECO sp. z o.o., ul. Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Ponadto zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:


Do dnia składania ofert tj. 25.07.2023 r. do godz. 8.00 do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta.

Nr oferty	Wykonawca	Cena oferty w zł brutto
1	PRO-ECO sp. z o.o., ul. Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia	576 439,50 zł

Oferta złożona przez „PRO-ECO sp. z o.o., ul. Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z powodu niezgodności jej treści z warunkami zamówienia. W treści SWZ wskazano jako wymóg aby urządzenie posiadało wysokosprawny zasobnik buforowy o pojemności 800 l – podczas gdy w treści oferty z dnia 25.07.2023 r. wskazano, że urządzenie posiada zasobnik o pojemności 200-300 l.

W wyjaśnieniach dotyczących treści oferty z dnia 07.08.2023r. wykonawca wskazał, że zostanie zastosowany zespół zbiorników (2 x 300 litrów + 1 x 200 litrów).

Dla Zamawiającego montaż takiej ilości zbiorników zaproponowanych przez Wykonawcę stanowi techniczną przeszkodę mogącą rodzić liczne problemy hydrauliczne w bieżącym funkcjonowaniu urządzenia ponadto brak jest miejsca na odrębne zbiorniki w pomieszczeniu przeznaczonym na montaż i przede wszystkim podkreślić należy, że tak złożona oferta pozostaje wprost sprzeczna z opisem przedmiotu zamówienia.

BURMISTRZ

Bartłomiej Wróbel