



Golub-Dobrzyń, 20.12.2022 r.

GMINA GOLUB-DOBRYŃ  
ul. Plac 1000-lecia 25  
87-400 Golub-Dobrzyń  
tel. /056/ 683 54 00 do 03; fax 56 683 52 76  
SG.271.19.3.2022

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania pod nazwą: **Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń.**

Dotyczy zadania „Budowa drogi gminnej nr 110267C Bedewo -Sokołowo oraz zadania „Remont drogi gminnej nr 110252C Golub-Dobrzyń - gr. gminy (Grudza)“

**Pytanie nr 1:** 1. dot. SST D.05.03.05A - prosimy o dopuszczenie dla warstwy ścieralnej mieszanki AC 11S w miejsce AC 8 S. Ze względu na szkielet mineralny mieszanka z tym uziarnieniem poprawi w znaczny sposób odporność nawierzchni na deformacje trwałe w czasie jej eksploatacji.

**Odpowiedź:** Ze względu na grubości warstw, nie dopuszcza się zamiany mieszanek mineralno-asfaltowych do warstwy wiążącej i ścieralnej.

Dotyczy zadania „Remont drogi wewnętrznej na dz. Nr 140/1 w m. Nowogród“

**Pytanie nr 2:** Prosimy o dołączenie szczegółu, opisu progu zwalniającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza montaż dowolnych, ogólnodostępnych, progów z elementów gotowych, montowanych na dyble, kołki lub kotwy.

**Pytanie nr 3:** Czy elementy betonowe tj. kostka betonowa, krawężniki do przełożenia zjazdu należy wycenić nowe?

**Odpowiedź:** elementy prefabrykowane do przełożenia należy wycenić jako nowe.

Dotyczy wszystkich dróg

**Pytanie nr 4:** dot. SST D.05.03.05B - prosimy o dopuszczenie granulatu dla warstwy wiążącej. Specyfikacja te odwołują się do dokumentu WT-2 oraz norm, m.in. PN-13108-1 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy, które dopuszczają stosowanie granulatu asfaltowego do produkcji betonu asfaltowego warstwy wiążącej i wyrównawczej. Ilość granulatu oraz jego jakość w mieszance asfaltowej podlegają weryfikacji zgodnie z zapisami PN-EN 13108-8 2007 Mieszanki mineralno - asfaltowe. Wymagania. Część 8: Destrukt asfaltowy oraz zapisom załączonej specyfikacji dla wykonania warstwy wiążącej i wyrównawczej.

**Odpowiedź:** Zgłaszający pytanie nie określa jakiego granulatu domieszkę należy dopuścić. Zamawiający dopuszcza domieszkę granulatu asfaltowego w ilości do 15% składu mieszanki na warstwę wiążącą. Nie dopuszcza natomiast domieszki granulatu asfaltowego do mieszanki na warstwę ścieralną. Użyty do mieszanki granulatu musi mieć



udokumentowane pochodzenie, z atestem dopuszczającym go do stosowania jako domieszki. Zastosowanie domieszki granulatu nie może mieć wpływu na właściwości i jakość wykonanej warstwy wyrównawczej.

**Pytanie nr 5:** Prosimy o podanie dokładnej konstrukcji oraz lokalizacji odcinków, dla każdej drogi.

**Odpowiedź:** Poszczególne rodzaje konstrukcji wraz z ich lokalizacją określono na rysunkach przekrojów normalnych. Konstrukcja odcinków próbnych jest identyczna jak nawierzchni jezdni podstawowej. Lokalizacja odcinków próbnych do realizacji zostanie określona na etapie budowy

Z up. Wójta  
Krzysztof Pęczka  
Z-ca Wójta

