

Goleniów, 08.01.2024 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego pn.: **Przebudowa drogi powiatowej nr 4101Z na odcinku Pucice - Czarna Łąka w Gminie Goleniów - II ETAP**

#### **WYJAŚNIENIE nr 4**

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SWZ Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) wyjaśnia:

##### **Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymagań dla kanału technologicznego. Czy dla zadania należy zastosować wymogi kanału technologicznego KTU1 ( 1xfi110+3x fi40+7x12/8pakiet)?

##### **Odpowiedź 1**

###### Kanał "KTu"

- jedna rura osłonowa (RO) fi 110mm
- trzy rury światłowodowe (RS) HDPE fi 40mm, grub. ścianki min. 3,7mm
- jedna prefabrykowana wiązka mikrorur (WMR) HDPE fi 5-16mm i grub. ścianki 0,75-1mm, instalowana w osłonie o fi 40mm.

###### Kanał "KTp"

- dwie rury osłonowe (RO) fi 110mm
- trzy rury światłowodowe (RS) HDPE fi 40mm, grub. ścianki min. 3,7mm
- jedna prefabrykowana wiązka mikrorur (WMR) HDPE fi 5-16mm i grub. ścianki 0,75-1mm, instalowana w osłonie o fi 40mm.