



Szczecin, dnia 21.06.2024 r.

DZP.200.2024.MKB

[https://platformazakupowa.pl/pum\\_edu](https://platformazakupowa.pl/pum_edu)

### **ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym pn.: „Adaptacja przyziemia budynku nr 20 na terenie USK nr 2 w Szczecinie przy ul. Powstańców Wlkp. 72, obejmująca przebudowę i remont pomieszczeń na Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej PUM w Szczecinie”, nr postępowania: DZP-240/21/TP2/204.*

**Zamawiający – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie**, działając na podstawie **art. 284 ust. 2** oraz **art. 286 ust. 1** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie nr 21**

Dot. pytania nr 17

W związku z nie sprawdzeniem doboru rur stalowych ocynkowanych z wytycznymi i normą, pytanie czy instalacja ta będzie wyjęta z gwarancji.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie znajduje niezgodności pomiędzy rozwiązaniem projektowym a wytycznymi COBRTI INSTAL oraz informuje, że nie ma wpływu na jakość wody wodociągowej. Należy zastosować rury wskazane w projekcie tj. stalowe, podwójnie ocynkowane TWT2, gwintowane. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie tych instalacji z gwarancji.

#### **Pytanie nr 22**

W projekcie technicznym opisana armatura:

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa - uchwyt niklowany, czy może być chromowany?

Przyłącze 1/2"- standardowe przyłącze to 3/8"

Bateria wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia- czy chodzi o perlatory z silikonowymi wypustkami na których nie osadza się kamień?

Stal szczotkowana- jest to nietypowe wykończenie, czy może być chrom?

**Odpowiedź:**

Należy zastosować baterie, zgodnie z projektem architektury i branży sanitarnej tj. z wykończeniem ze stali szczotkowanej, z mechanizmem zabezpieczającym przed osadzaniem się kamienia.

**Pytanie nr 23**

Bateria czasowa, natryskowa- ścienna czy podtynkowa?

Głowica + ramie podtynkowe + przyłącze podtynkowe z węzłem natryskowym mocowanym do ściany- taki układ jest niespotykany w połączeniu z baterią czasową

Uchwyt chrom, głowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancji) - uchwyt chrom i głowica ceramiczna dotyczy baterii mieszaczowych, a nie z głowica czasową raczej nie do pogodzenia

Zasilanie z baterii. - o jakie zasilanie chodzi czy bateria czasowa ma być zasilana elektrycznie z baterii?

Baterie – stal szczotkowana - wcześniej pojawia się uchwyt chrom, jakie mają być te baterie ?

**Odpowiedź:**

Należy zastosować baterię prysznicową, zgodnie z projektem. Dopuszcza się montaż baterii natynkowej.

**Pytanie nr 24**

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 1-komorowe - wpuszczane w blat?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z rozwiązaniem projektowym w PT Architektury: Zlew gospodarczy 1-komorowy podwieszany ze stali nierdzewnej. Mocowany na wspornikach, wym. 60 x 50 cm, podwieszenie na wys. ok. 50 cm, powierzchnia: gładka, tłoczony w całości, przelew w komorze, zestaw odpływowy z syfonem w komplecie (1 szt.). Bateria z wyciągana wylewką ze stali szczotkowanej lub satynowej.