

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 5

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Przebudowa i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Bidzinach oraz budowa boisk wielofunkcyjnych w obrębie szkół: w Stodołach i w Gierczcach”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytanie oraz modyfikuje zapisy SWZ:

Pytanie 28:

Dokumentacja udostępniona przez zamawiającego jest wadliwa i konieczne jest jej uzupełnienie w celu umożliwienia przygotowanie wykonawcom rzetelnej oferty. Na udostępnionej mapie widoczne są kolizje z kanalizacją sanitarną i z teletechniczną. Nie są jednoznacznie podane długości przykanalików.

Brak również informacji czy dookoła budynku jest opaska z kostki brukowej, którą do wpięcia trzeba będzie rozebrać, a później odtworzyć.

Nie są znane długości rur rozsączających wodę ze studni chłonnej.

W związku z powyższym konieczne jest udostępnienie pełnej dokumentacji, wolnej od wad i zmiana terminu składania ofert

Odpowiedź:

Zamawiający informuje:

- W cenie oferty należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia kolizji z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej. W ofercie należy uwzględnić konieczność przełożenia sieci teletechnicznej na odcinku 32m poza obręb boiska. Prace należy wykonywać pod nadzorem gestora sieci;
- Na projekcie odwodnienia naniesiono długości przykanalików;
- Dookoła budynku znajduje się opaska z betonowej kostki brukowej, którą należy przełożyć w celu wykonania prac związanych w wykonaniem odwodnienia. Powierzchnia kostki do przełożenia wynosi 5m².
- Na projekcie odwodnienia naniesiono długości rur rozsączających wodę ze studni chłonnych.
- Projektowane studnie do kanalizacji deszczowej mają głębokość 90cm.

Jednocześnie Zamawiający w dniu 11.04.2023 r. załącza zaktualizowany rys. z naniesionym odwodnieniem.

Zamawiający informuje ponadto, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 17.04.2023 r.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:

1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:


1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **16.05.2023 r.**

2. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wojciechowice> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **17.04.2023 do godziny 09:00**

3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **17.04.2023 r. do godziny 11:00.**

Z up. Wójt Gminy

mgr inż. Agnieszka Kuku-Mendyk
Sekretarz Gminy