

WYJAŚNIENIA NR 1 do SWZ ZP/35/2024

na:

Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Beskidzkiej i Titz-Kosko w Gdyni

Na podstawie art. 18 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający wyjaśnia treść SWZ ZP/35/2024, jak niżej:

1. Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy branży sanitarnej:

Czy zamawiający bierze pod uwagę zastosowanie studni betonowych z kinetą wykonywaną ręcznie, która charakteryzuje się niższą odpornością na nacisk oraz mniej korzystnymi właściwościami w kontekście warunków gruntowych, ale jest rozwiązaniem tańszym? Czy konieczne jest zastosowanie kinet monolitycznych, powstających w jednym procesie zalewania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza studni betonowych z kinetą wykonaną ręcznie.

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanych ofertach.