

Malbork, 22.09.2023

Dotyczy: **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Malborku przy ul. Kwiatkowskiego dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej**

W odpowiedzi na pytania z dnia 19.09.2023, Urząd Miasta Malborka, przekazuje wyjaśnienia:

Pytanie 1

W postępowaniu występują rozbieżności w wymaganych parametrach trawy syntetycznej. W STWIOR Zamawiający podaje parametry trawy o wysokości 60mm, zaś w załączniku nr 8 wymaga trawy o wysokości 40-45mm. Nadmienimy, iż na boiska do piłki nożnej najczęściej stosuje się trawy o wysokości min. 60mm. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga parametrów sztucznej trawy wymienionych w STWIOR w pkt.8.1 ST-01 Nawierzchnia syntetyczna boisko do piłki nożnej: sztuczna trawa tj.:

Trawa syntetyczna - dane techniczne.

Przeznaczenie sportowe - piłka nożna

1. wysokość włókna min 60mm max 62mm
2. ilość pęczków min. 8900/m²
3. ilość włókien min 106.000/m²
4. waga całkowita min 3100 g/m²
5. waga włókna min 1700 g/m²
6. grubość włókna min. 360 mikronów
7. dtex min 15.600
8. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm
9. wrywanie pęczka po starzeniu min 70 N
10. przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1600 mm/h
11. typ trawy: monofil
12. rodzaj trawy: polietylen
13. trawa tuftowana
14. przekrój włókna : diamentowy
15. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulaty EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym

Odpowiedz: 1

Potwierdzam, iż, zamawiający wymaga parametrów sztucznej trawy zgodnych z STWIOR w PKT. 8.1 ST-01.

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadanie przez producenta statusu FIFA Licencee Producer (FLP). Wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu licencjobiorcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu dotyczącego posiadania certyfikatu FIFA Preferred Producer na dopuszczenie posiadania certyfikatu FIFA Preferred Producer (FPP) lub FIFA Licencee Producer (FLP).

Odpowiedz: 2

projektant dopuszcza posiadanie przez producenta certyfikatu FIFA Licencee Producer (FLP) lub FIFA Preferred Producer (FPP)

Z poważaniem.

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Roman Milanowski
NACZELNIK WYDZIAŁU
INŻYNIERII MIASTA