

## PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Nr sprawy: **WPF.271.18.2024**

**dot: „Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo- etap II”**

I Gmina Orzysz na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia:

### **1.Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 16.05.2024 r.**

#### **Pytanie nr 1**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający posiada nie wniesienie sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pieszku na przebudowę drogi w Chmielewie.*

#### **Pytanie nr 2**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

*Odpowiedź:*

*Do postępowania nie dołączono projektu budowlanego oraz wykonawczego.*

#### **Pytanie nr 3**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający jest właścicielem gruntów, na których ma być prowadzona inwestycja.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający potwierdza że jest właścicielem działki o nr geod. 144/4, obręb: Chmielewo, gm. Orzysz*

#### **Pytanie nr 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że do wykonania warstwy podbudowy oraz nawierzchni poboczny należy użyć mieszanki C50/30 0-31,5mm.

*Odpowiedź:*

*Zamawiający potwierdza.*

## Pytanie nr 5

Zgodnie z SST „Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca” warstwę wiążącą należy wykonać gr. 5cm. Natomiast w przedmiarze robót ww. warstwa ma 4 cm grubości.  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.

*Odpowiedź:*

*Należy wykonać grubość 4 cm.*

II. Gmina Orzysz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1. odpowiedzi na powyższe pytania stanowią jednocześnie modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w zakresie w jakim w nich opisano.

4. Modyfikacja specyfikacji warunków zamówienia we wskazanym zakresie jest nieistotna i nie wymaga zmiany terminu składania, otwarcia oraz związania ofertą. W związku z powyższy terminy pozostają bez zmian.