

Powiat Legnicki

OGŁOSZENIE

w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:

Remont drogi nr 2210D w m. Miłkowice

RZ.272.1.18.2021

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający udziela odpowiedzi na kolejne pytanie (nr 9), które wpłynęło w dniu 4 października br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 9: *W związku z rozbieżnościami, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o sprecyzowanie jaki ma być układ warstw bitumicznych na przedmiotowym odcinku drogi oraz jakie mieszanki należy stosować i w jakich grubościach.*

Przedmiar robót: 4 cm warstwy ścieralnej na 5 cm warstwy wiążącej

Rysunki przekrojów: 5cm warstwy ścieralnej na 4cm warstwy podbudowy

Opis techniczny: w jednym miejscu warstwa ścieralna 4 cm na warstwie wyrównawczo-wiążącej (bez podanej grubości) w innym miejscu tego samego dokumentu warstwa ścieralna 5cm na warstwie podbudowy gr. 4cm..

Odpowiedź zamawiającego: Prawidłowe wartości znajdują się w kosztorysie: warstwa ścieralna AC 11S - 4cm, warstwa wiążąca AC 16W - 5cm.

Zatwierdzono:

Adam Babuška – Starosta Legnicki

Kierownik Zamawiającego

Legnica, 04.10.2021 r.