

Mogilno, dnia 25.10.2023 r.

ZDP.11.272.10.2023

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

**Dotyczy postępowania pn.: „Remont chodnika na skrzyżowaniu dróg
powiatowych nr 2433C Żabienko – Gębice i 2432C Marcinkowo – Łosońniki –
granica woj. w miejsc. Marcinkowo”**

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęło pytanie do treści SWZ.
W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września
2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej
dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie

Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonany rurociąg,
w kosztorysie występuje PCV fi 400, natomiast w dokumentacji projektowej w opisie
występuje betonowy.

Odpowiedź

Proszę przyjąć do wyceny rurociąg z rur PVC fi 400 (lite) o sztywności obwodowej
minimum SN8.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Mogilnie

inż. Edyta Głodek

.....
(podpis Zamawiającego)