



**MPEC**  
WŁOCŁAWEK

MIEJSKIE  
PRZEDSIĘBIORSTWO  
ENERGETYKI  
CIEPLNEJ Spółka z o.o.



Włocławek, dnia 10 lipca 2023 r

NE 38.40.2023

## Wszyscy Wykonawcy

Do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: „**Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej oraz niskoparametrowych przyłączy ciepłych do 13 budynków jednorodzinnych przy ul. Źródlanej we Włocławku**”, wpłynęły pytania od Wykonawców.

Zamawiający działając zgodnie z par. 27 ust.4 Regulaminu udzielania zamówień, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021 Prezesa MPEC Sp. z o.o. we Włocławku - poniżej publikuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

### Pytanie nr 1:

*„w jaki sposób zakończyć przyłącza w budynku, jaki jest zakres prac w budynku? Projekt techniczny uwzględnia pierwsze zawory mufowe, układ pomiarowy z zaworami mufowymi, odpowietrzniki automatyczne oraz nie uwzględnia spinki obiegowej?”*

### Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje montażu spinek cyrkulacyjnych na przyłączach ciepłych w budynkach.

Zakres prac w poszczególnych obiektach obejmuje montaż rurociągów i armatury do ostatnich zaworów mufowych włącznie oraz wstawkę na licznik ciepła – zgodnie z dokumentacją projektową (patrz profile) oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (m.in. pkt. VIII).

Zamawiający informuje, iż w wycenie należy uwzględnić rury przewodowe ze szwem.

Zamawiający informuje, iż pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom, a powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Prezes Zarządu