



**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach**
ul. Niechorska 27
72-300 Gryfice

Nasz znak	Data
SPZZOZ/ZP/14/21	Gryfice 22.03.2021


Sprawa dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp na:
„Dostawę gazów medycznych wraz z dostawą i dzierżawą zbiornika ciekłego tlenu dla SPZZOZ w Gryficach”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, zamawiający przytacza pytania i udziela następujących odpowiedzi:

1. W związku z zaistniałą sytuacją pandemii Covid-19 i związanym z tym popytem na ciekły tlen medyczny oraz urzędzenia do jego magazynowania, istnieje ograniczona dostępność zbiorników kriogenicznych. Zbiornik kriogeniczny o danej pojemności musi być wyprodukowany pod konkretne zamówienie Szpitala.
Czy w związku z zaistniałą sytuacją i szczególnymi okolicznościami jakie spowodowała pandemia, Zamawiający akceptuje termin dostawy nowego zbiornika kriogenicznego o pojemności ok. 13000 litrów w terminie do 4 miesięcy od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego?
ODP. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę zbiornika w terminie do 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
2. Prosimy o wydzielenie osobnej pozycji w formularzu ofertowym jako usługi/instalacji na odsprzedaż:
„Rurociąg doprowadzający od zaworu odcinającego za parownicą do budynku szpitalnej stacji rozprężania ciśnienia tlenu w butlach”.
Takie rozwiązanie pozwoli na pozostawienie do dyspozycji Szpitala, po ewentualnym demontażu zbiornika i urządzeń Wykonawcy, rurociągu doprowadzającego rozprężony tlen med. od parownicy do budynku tlenowni Szpitala.
ODP. Zgodnie z SWZ.
3. Czy Zamawiający dopuszcza dostawy ciekłego tlenu medycznego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu?
ODP. Zamawiający dopuszcza.





4. Czy Zamawiający dopuszcza dostawy ciekłego tlenu medycznego w ciągu 48 godzin biorąc pod uwagę dni robocze?
ODP. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuszcza dostawy tlenu medycznego sprężonego w butlach oraz pozostałych gazów medycznych i/lub technicznych w butlach, w ciągu 48 godzin biorąc pod uwagę dni robocze?
ODP. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pozycji 6 i 6A:

6. Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?
ODP. Zamawiający nie wymaga.

7. Czy Zamawiający w celu zapewnienia całkowitej kompatybilności, szczelności oraz funkcjonalności zestawu wymaga, aby zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, ustniki, jednorazowe zawory wydechowe pochodziły od jednego producenta ?
ODP. Zamawiający nie wymaga.

8. Czy Zamawiający wymaga, aby korpus zaworu dozującego był nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie i na potwierdzenie tego Wykonawca winien dołączyć do oferty instrukcję obsługi producenta?
ODP. Zamawiający nie wymaga.

Z poważaniem

DYREKTOR
SPZZOZ w Gryficach
Piotr Sobociński

