TABLICA T1



Moc zainst. kW				5,5	1,5	0,6	1,0	0,6	1,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	1,5	1,5
Symbol odbiornika																	
Odbiornik	ZASILANIE Z RG	ochrona przeciw–przepięciowa		ogrzewacz wody	gniazda terma	gniazda	gniazda	gniazda	gniazda	gniazda	gniazda	rezerwa	gniazda	gniazda	gniazda	gniazda terma	gniazda terma
Lokalizacja				1.04	1.04	1.02	1.02,1.05,1.06	1.09,1.10	1.06,1.07,1.08	1.07,1.08	1.07,1.08		1.11	1.11	1.11,1.12	1.11	1.14

SYSTEM TN-S

AUTOR OPRACOWANIA : Biuro Projektowe "ARCONEL" sp. z o.o. ul. Sielankowa 14/9

NAZWA INWESTYCJI:
Adaptacja pomieszczeń rejestracji pojazdów (niski parter) w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie

INWESTOR
Starostwo Powiatowe w Lublinie
ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
066301_1 0036 Śródmieście; nr dz.19/1

BRANŻA ELEKTRYCZNA | data: kwiecień, 2022r | PODPIS:

PROJEKTANT: mgr inż. RADOSŁAW WIERDAK
SPEC.: INSTALCJE I SIECI ELEKTR. upr. nr: 2029/Lb/92

mgr inż. Grzegorz Zlot
SPEC.: INSTALCJE I SIECI ELEKTR. upr. nr: 1341/Lb/91

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY.

TEMAT
SCHEMAT TABLICY T1.
CZĘŚĆ 1.

SKALA

NR RYS.
E04