



INSTALACJA PRZYZYWOWA

- PP Przycisk wezwania
- PK Przycisk kasowania
- PPC Panel wezwania uruchamiany ciągnem
- LS1 Sygnalizator optyczno-akusytyczny nad drzwiami.
- LS2 Sygnalizator optyczno-akusytyczny w dyżurce
- C U/UTP4x2x0,5, kat.5e B2ca
- E Przewód zasilania 12V/DC typ HDHp2x1,5, 300/500V Euroklasa B2ca

AUTOR OPRACOWANIA : Biuro Projektowe "ARCONEL" sp. z o.o. ul. Sielankowa 14/9			
NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczeń rejestracji pojazdów (niski parter) w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Lublinie		INWESTOR Starostwo Powiatowe w Lublinie ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin 066301_1 0036 Śródmieście; nr dz.19/1	
BRANŻA ELEKTRYCZNA	data: kwiecień, 2022r	PODPIS:	STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANT: mgr inż. RADOSŁAW WIERDAK	SPEC.: INSTALCJE I SIECI ELEKTR. upr. nr: 2029/Lb/92		TEMAT PLAN INSTALACJI PRZYZYWOWEJ
mgr inż. Grzegorz Złot		SPEC.: INSTALCJE I SIECI ELEKTR. upr. nr: 1341/Lb/91	SKALA 1:50 NR RYS. E10