



ZAPYTANIE OFERTOWE
Do wniosku nr 20 z dnia 25.06.2024r.

W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na ~~dostawę/usługę~~/robotę budowlaną*

1. Nazwa zamówienia (oraz kod CPV):

Wykonanie renowacji zbiornika betonowego przepompowni odcieków przy zbiorniku retencyjno-stabilizacyjnym na terenie Z.O.O. Sianów przy ulicy Łubuszan 80.

Kod CPV 45232152 - 2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

2. Pożądany termin wykonania zamówienia: 27.09.2024 r.

3. Warunki udziału w postępowaniu (*jeżeli dotyczy*) oraz sposób ich weryfikacji (*wymagane dokumenty - jeżeli dotyczy*).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji zbiornika betonowego przepompowni odcieków przy zbiorniku retencyjno-stabilizacyjnym na terenie Z.O.O. Sianów przy ulicy Łubuszan 80.

Zakres robót obejmuje:

- Przygotowanie placu budowy.
- Demontaż i montaż wyposażenia przepompowni.
- Czyszczenie mechaniczne powierzchni wewnętrznej zbiornika.
- Renowacja zbiornika polimocznikiem.

Szczegółowy zakres robót określony jest w Przedmiarze Robót.

Miejsce realizacji – Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie, ul. Łubuszan 80, działka numer 105 obręb 0004, Sianów 4.

Przedmiar Robót.

MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PS - BASEN ZBIORCZY NA TERENIE R.Z.O.O. W SIANOWIE

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość
		1 RENOWACJA - WYKONANIE IZOLACJI ZBIORNIKA POMPOWNI Z POLIMOCZNIKA		
		1.1. Roboty przygotowawcze		
1	KNR 4-05t2 0121/07	Analogia - Mechaniczne czyszczenie zbiorników - pompownia - Praca wozu asenizacyjnego wraz z pracownikiem	m3	18
2		Kalkulacja indywidualna - Wentylowanie zbiornika pompowni ścieków	kpl	1
		1.2. Roboty rozbiórkowe i ponowny montaż wyposażenia pompowni		
3		Kalkulacja indywidualna - demontaż i montaż wyposażenia pompowni	kpl	1
		1.3. Roboty izolacyjne w przepompowni ścieków (wg załącznika)		
4		Pompownia PS DN2000 H – 7,50 m renowacja zbiornika polimocznikiem. Zakres prac obejmuje: przygotowanie placu budowy, czyszczenie mechaniczne/hydrodynamiczne powierzchni wewnętrznej zbiornika, osuszenie powierzchni po czyszczeniu, natrysk pierwszej warstwy membrany polimocznikowej (warstwa odcinająca), natrysk sztywnej piany zamknięto-komórkowej o gęstości 80-120 kg/m ³ (reprofilacja powierzchni ścian), wykonanie zamykającej warstwy membraną polimocznikową (warstwa ostateczna), demontaż zabezpieczeń. Parametry membrany polimocznikowej: Twardość Shore'a - 62D, Wytrzymałość na rozciąganie - 32,2MPa, Wydłużenie przy zerwaniu - 340%, Odporność temperaturowa - 75st.C, Odporność na ścieranie - ≤ 3000mg, Wytrzymałość na oddzieranie - 126 N/mm, Odporność na 30% kwas siarkowy Parametry piany sztywnej: Gęstość – 80-120 kg/m ³	kpl	1

Wykonawcy zostanie udzielone zamówienie, jeśli oferta odpowiadać będzie wszystkim wymogom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:

Kryterium wyboru oferty jest cena. Cena stanowi 100% kryterium wyboru.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

A - Cena (najkorzystniejsza) - 100 pkt.

$$\text{Liczba punktów w kryterium „cena”} = \frac{\text{Cena oferty najniżej skalkulowanej}}{\text{Cena oferty ocenianej}} \times 100$$

Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg. powyższego wzoru.

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz ofertowy”.

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej:

Ofertę złożyć należy na platformie zakupowej Zamawiającego*

https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin/proceedings

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.

ul. Komunalna 5

75-724 Koszalin

Termin złożenia oferty: 08.07.2024 r.

Ofertę złożyć należy do dnia 08.07.2024 r. do godz. 8⁰⁰.

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- Jacek Dziebowski (nr tel. kom.: 501 537 065); e-mail: jacek.dziebowski@pgkkoszalin.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Wzór umowy

- Przedmiar Robót

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.