

Bielsko-Biała dnia 18.05.2023 r.

TIT/UL/00685/2023

Biuro Projektów Elektrycznych  
EI-Projekt Sp. z o.o.  
ul. Sabały 52  
43-382 Bielsko-Biała

Dotyczy: uzgodnienia budowy sieci kablowej na terenie nieruchomości nr 326/47 w Bielsku-Białej przy ul. Długiej 50.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2023 r. (data wpływu) uprzejmie informujemy, iż lokalizację inwestycji jak w temacie uzgadniamy na następujących warunkach:

1. Należy zachować min. 0,2 m odległości pionowej projektowanej linii kablowej od skrajni istniejącego wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej.
2. Należy zachować min. 0,7 m odległości poziomej projektowanej linii kablowej od skrajni istniejącej sieci wodociągowej.
3. Należy zachować min. 0,8 m odległości poziomej projektowanej linii kablowej od skrajni istniejącej kanalizacji sanitarnej.
4. Wyrażamy zgodę na punktowe zbliżenie projektowanej linii kablowej do skrajni istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz studni kanalizacji sanitarnej na odległość poziomą nie mniejszą niż 0,7 m.
5. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanych urządzeń wod-kan należy natychmiast zawiadomić naszą Spółkę celem dokonania dalszych ustaleń.
6. W trakcie budowy sieć wod-kan wraz z urządzeniami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zasypaniem.
7. W miejscu zbliżeń do sieci wod-kan roboty ziemne wykonać ręcznie.
8. Odkryte przewody sieci wod-kan można zasypać dopiero po pisemnym zezwoleniu przez upoważnionego pracownika naszej Spółki.
9. Uszkodzenia naszych urządzeń wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt inwestora budowy.
10. Niniejsze uzgodnienie obowiązuje 3 lata od daty jego wydania.

Z poważaniem

KOORDYNATOR SEKCJI  
dla Uzgodnień i Wydawania  
Warunków Technicznych

inż. Małgorzata Wawrzuta-Kiczmer

Załącznik:

- projekt zagospodarowania terenu ( 1 egz.).

STARSZY SPECJALISTA

ds. Uzgodnień Dokumentacji Projektowej

Strona 1 / 1