

Lublin, dnia 20 sierpień 2024 r.

IGM-ZP.272.29.1.2024.AW1

Wykonawcy

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) w związku z zapytaniem do specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. **„Dostawa infrastruktury serwerowej, uruchomienie jej w środowisku Zamawiającego oraz konfiguracja na potrzeby projektu „Cyberbezpieczny Powiat Lubelski” realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa**, uprzejmie informuję:

Pytanie 1

W Opisie Przedmiotu Zamówienia – Zał nr 1 do SWZ, Zamawiający w tabeli „Zasilacz awaryjny UPS – 1 sztuka” w wierszu „Złącza min:” wymaga:

- Wejście: 1x IEC 60320 C20

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zasilacz awaryjny posiadający 1 wejście typu „Hardwire”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Wicestarosta Lubelski
/...../ Iwona Pulińska