

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 218
41-710 Ruda Śląska

Ruda Śląska, dnia 15 grudnia 2021 roku

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp o nr sprawy: TIR/18/RB/PN/2021: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz., 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie zawarte przez Wykonawcę w dniu 13 grudnia 2021 r., jak niżej:

Pytanie nr 1:

W opisie jest: wymiana instalacji domofonowej a w przedmiarze: Przełożenie kasety domofonowej nad ocieplenie wraz z wymianą. Jaki jest zakres robót.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W ofercie należy ująć wykonanie kompletnej instalacji domofonowej do dwóch klatek z kasetą Braille'a. Przewody na klatce schodowej należy ułożyć pod tynkiem, lokali mieszkalnych 9.

Pytanie nr 2:

Poz. 5.9 przedmiaru: Montaż masztu antenowego - montaż samego masztu czy przełożenie istniejących anten czy montaż nowych (jakich) oraz nowego okablowania?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W ofercie należy ująć montaż samego masztu antenowego.

Pytanie nr 3:

Poz. 9.19 przedmiaru: Wymiana skrzynek elektrycznych na klatkach schodowych - wymiana samych obudów czy kompletnych rozdzielnic wraz z zabezpieczeniami?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W ofercie, ze względu na zły stan techniczny, należy ująć wymianę 4 szt. drzwi do tablic piętrowych.

Pytanie nr 4:

Poz. 9.20 przedmiaru: Dostawa i montaż opraw oświetleniowych z czujnikiem ruchu na klatkach schodowych szt.1 - chyba błąd w ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

W ofercie należy ująć wymianę 10 szt. opraw na oprawy LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu o minimalnym strumieniu 1800lm i 4000K.


Pytanie nr 5:

W opisie jest: Przełożenie linii elektroenergetycznej należy wykonać zgodnie z otrzymanymi uzgodnieniami branżowymi (zał. 4) - brak uzgodnień oraz pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

W załączeniu warunki TAURON, roboty z linią napowietrzną wykonać zgodnie z uzgodnieniami branżowymi, koszt ująć w załączniku nr 6 do SWZ w poz. nr 1.

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

WICEPREZES ZARZĄDU ZAMAWIAJĄCY

Tomasz Rzeżucha.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)



TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
info@tauron-dystrybucja.pl



Gliwice, dn. 31.01.2020 r.
Sygnatura: TD/OGL/OMD/2020-01-31/0000023

1016280714



1016281394

EKOPROBUD S.C.
ul. Żwirki i Wigury 65
43-190 Mikołów

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu w związku z planowanym dociepleniem budynku wielorodzinnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Gliwickiej 10 - dz.nr 1385/217. (TD/OGL/OMD/UB/RP/505/2020)

Odpowiadając na pismo z dnia 15-01-2020 r. informujemy, że na załączonych planach w zakresie opracowania naniesiono orientacyjny przebieg izolowanej linii napowietrznej nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zblżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

W przypadku wystąpienia kolizji, w trakcie realizacji inwestycji (lub na etapie projektowym) należy wystąpić o nieodpłatne wydanie warunków zabezpieczenia lub przebudowy naszych urządzeń w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach mieszczącej się w Zabrze przy ul. F. Płaskowickiej 8. Adres do korespondencji: 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 5m linii napowietrznych nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką TAURON Dystrybucja S.A. w Zabrze przy ul. F. Płaskowickiej 8.

Odległości powyższe dotyczą użycia dźwignic licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób aby nie naruszyć ustojów słupów linii jw. inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Należy zlecić płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A., 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14A - zlecenie wysłać na adres : 41-800 Zabrze, ul. F. Płaskowickiej 8.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa 1 szt.

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą

Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

Roman Pietrek

