

OZNACZENIA:

- proj. słup sieci napowietrznej nn-0,4kV
- proj. kabel sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV
- istn. przewód sieci napowietrznej nn-0,4kV
- istn. sieć napowietrzna przeznaczona do rozbiórki
- istn. sieć elektroenergetyczna kablowa przeznaczona do rozbiórki
- proj. trasa istn. sieci napowietrznej nn-0,4kV (przewieszenie)
- projektowany przepust kablowy
- istn. oprawa oświetleniowa
- projektowana oprawa oświetleniowa z przewieszenia

UWAGI:
1. Osłony rurowe na kablach zaprojektowano typu:
   – HDPE 160.
Wszystkie przepusty naniesiono i opisano na "Planie uprzebudowy sieci elektroenergetycznych".
2. Wszystkie przepusty zabezpieczyć dławicami czopowymi zgodnie z opisem technicznym. Przepusty pod drogą układać na głębokości 1,1m.
3. Pełne istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na planie zamieszonym w projekcie budowlanym, który stanowi komplet z niniejszym opracowaniem.
4. Zdemontowane odcinki linii energetycznych należy przekazać Gestorowi sieci lub zutylizować zgodnie z przepisami za zgodą i w porozumieniu z Gestorem sieci.

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański
15-690 Białystok, ul. Szosa Ełcka 13 lok. 4

INWESTOR

Gmina Czyżew
18-200 Czyżew ul. Mazowiecka 34

OBIEKT:
ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI CZYŻEW - ETAP II - DUŻY RYNEK

STADIUM: Projekt wykonawczy			Branża: **Elektryczna**
Nr rysunku: 1	Skala: **1:500**	Nazwa rysunku: **Plan przebudowy sieci elektroenergetycznych**	Data: **11.12.2023**

Opracował:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant: mgr inż. Robert P. Arciszewski	elektryczna	PDL/0039/PEOW/05	
Współpraca: mgr inż. Tomasz Potapczyk	elektryczna		