

Gmina Świątajno  
ul. Grunwaldzka 15  
12-140 Świątajno

Do wszystkich oferentów

Dotyczy: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świątajnie”.

Prosimy o wyjaśnienie treści SWZ:

1. Prosimy o wyjaśnienie różnicy w wymiarach dot. obiektu nr 7 - osadnika wtórnego. Rysunek branży sanitarnej nr TE-11.00 pokazuje inne wymiary wysokości w stosunku do rysunku nr 6 branży konstrukcyjnej.

**Odpowiedź: Wiodące są wymiary branży konstrukcyjnej.**

2. Ze względu na trudne warunki gruntowe, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników w technologii monolitycznej wylewanej na budowie.

**Odpowiedź: Dopuszcza się wylewanie zbiorników na budowie. W związku z tym oferent wykona projekt zamienny na własny koszt.**

3. W związku z dodaniem pozycji kosztorysowej KNR 2-01 0607-01, - igłofiltry, ilość 25 szt. prosimy również o dodanie pozycji KNR 2-01 0605-0100 i określenie czasu pracy pomp dla układu igłofiltrów. Bez tej informacji same urządzenia igłofiltrów nie mają odniesienia do czasu ich pracy.

**Odpowiedź: Należy dodać pozycję KNR 2 -01 określającą czas pracy - obmiar 100 h**

4. W związku ze skomplikowanym sposobem kalkulacji, koniecznością analizy każdej pozycji kosztorysowej i wydłużonym czasem oczekiwania na oferty od dostawców prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.**

Alicja Kołakowska

Wójt Gminy Świątajno

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
do podejmowania czynności w jego imieniu