


**RZUT PRZYZIEMIĄ**  
**1:50**



UWAGI:

- 1) OBWÓD OŚWIETLENIOWY WYKONAĆ PRZEWODEM YDY 3x1,5mm<sup>2</sup> W RURZE OCHRONNEJ
- 2) OBWÓD ZABEZPIECZYĆ W ROZDZIELNICY RSS WYŁĄCZNIKIEM NADMIAROWO-PRĄDOWYM S301 B4
- 3) WYŁĄCZNIK 1 BIEGOWY 10A/230V BRZYGOSZCZELNY.

Jednostka Projektowa:		
BIURO PROJEKTÓW „SADYBA” BOGUSŁAWA PIETRUŃKO 65-021 ZIELONA GÓRA, ul. DĄBROWSKIEGO 40/2		
Inwestor:		
GMINA ŚWIDNICA 66- 008 ŚWIDNICA , ul. DŁUGA 38		
Temat:		
BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO BUCHAŁÓW dz. nr 117/6, 121, 122/2, 122/4, obręb 0001 Buchałów		
Nazwa rysunku:		
OŚWIECLENIE WIATY		
Projektował:	inż. Krzysztof Kowala	upr. elektryczne nr 201/588/ZG
Opracował:	techn. Teresa Kowala	
		rys.nr 3E
		skala 1:50
		data 06.2022