

LEGENDA:

Przewody

— Zasilanie i powrót rurami stalowymi

Etykieta przewodu

dn 20x2 - średnica x gr. ścianki- rury ze stali węglowej

Grzejniki


— - grzejnik płytowy  
V22-55/900

UWAGI:

Rury Term (B) mocować do przegród i izolować pianką PE

UWAGI:

Średnice odpowiednich odcinków zasilania i powrotu identyczne.  
Szczegóły dot. rozmieszczenia armatury, jej rodzajów, średnic i nastaw zamieszczono na rysunku "CO - rozwinięcie instalacji"



I etap zadania

Zakład Inwestycji Budowlanych Stanisław Makala				WILKANOWO ul. Sowia 6 66-008 ŚWIDNICA Tel. (068) 327 31 02	
Inwestor Gmina Krosno Odrzańskie, Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1					
Zadanie Wymiana inst.centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, obręb 1, działka Nr 1062					
Przedmiot rysunku Rzut piwnicy- inst. c.o. I etap zadania		Nr umowy		Skala 1:100	Nr rys. 2
		UPRAWNIENIA			
		Specjalność	Numer upr.	Podpis	Data
Autor	mgr inż. Stanisław Makala	sanitarna	LBS0014/PWOS/11		06.2020
Opracowanie	mgr inż. Aleksandra Makala				06.2020
Sprawdzający	mgr inż. Anna Romejko	sanitarna	44/05/ZG		06.2020