



UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PIOTR ŻOCHOWSKI - ARCHITEKT AL. WOJSKA POLSKIEGO 35/26, 01-503 WARSZAWA tel. 780 546 326, p_zoch@poczta.onet.pl	
OBIEKT	PRZEBUDOWA SZATNI W BUDYNKU LO IM. M.KONOPNICKEJ W LEGIONOWIE	
ADRES	UL. J. PIŁSUDSKIEGO 26 05-120 LEGIONOWO	
INWESTOR	STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE GEN. W. SIKORSKIEGO 11, 05-119 LEGIONOWO	
FAZA:		NR RYS.
PROJEKT WYKONAWCZY		E-01
TYTUŁ RYS:		SKALA:
RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE		1:100
PROJEKTANT:	PODPIS:	DATA:
mgr inż. Michał Janik nr upr. LUB/0275/PWBE/15		06.2023
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM		

#### LEGENDA - instalacja siły i gniazd wtyczkowych

	Istniejąca rozdzielnica TG
	Gniazdo 230V p/t podwójne IP20
	Miejskowa szyna wyrównawcza MSW - montaż pod zlewem (ewentualnie w szafce pod zlewem)

#### LEGENDA - instalacja oświetlenia

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

L1	Oprawa oświetleniowa nastropowa LED 25W; 4010lm; 4000K; IP66; L80 11 400h
L1.AW	Oprawa oświetleniowa nastropowa LED 27W; 4000lm; 4000K; IP66; L80 11 400h; moduł AW, ATI 1h; cert. CNBOP
EW1	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego jednostronna naścienna 2,8W; IP65; ATI 1h; cert. CNBOP
EW2	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego dwustronna nastropowa 5,6W; IP40; ATI 1h; cert. CNBOP
	Łącznik jednobiegunowy p/t IP20
	Łącznik świecznikowy p/t IP20
	Łącznik schodowy p/t IP20