

Gardeja, dnia 11.04.2023

Postępowanie nr I.271.5.2023

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Przebudowa dróg w miejscowości Gardeja**”.

Pytanie nr 1: Czy kostka antic stone(starobruk) 8 cm/11,5 cm/11,5 cm Leier może zostać dopuszczona do wykonania danego zadania? <https://www.leier.pl/product/kostka-brukowa-antic-stone/>

Odpowiedź: Projektowana jest kostka typ Starobruk gr. 8cm koloru grafitowego aby nawiązać do istniejącej już nawierzchni drogi. Zdjęcie istniejącej nawierzchni w załączniku. Proponowana kostka ANTIC STONE jest kostką jedno formatową oraz w palecie kolorystycznej nie występuje kolor grafit co za tym idzie nie spełnia warunków z dokumentacji.