



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ II PIĘTRA			
Numer pom.	Nazwa	Materiał	Powierzchnia (m ²)
1	pomieszczenia	posadzki	21.5
2	KASA-208	deski	14.6
3	POM. MAGAZYNOWE	deski	26.4
4	POM. MAGAZYNOWE	deski	11.4
5	POM. MAGAZYNOWE	deski	19.4
6	POM. MAGAZYNOWE	deski	6.1
7	WYDZIAŁ FINANSÓW-209	deski	15.0
8	WYDZIAŁ FINANSÓW-210	deski	19.3
9	WYDZIAŁ FINANSÓW-211	deski	15.6
10	POM. MAGAZYNOWE	deski	69.4
11	SKARBNIK POWIATU-212	deski	14.7
12	KOMUNIKACJA	deski	35.2
13	ZAPŁ. GOSP.	deski	1.6
14	MAGAZYN	deski	14.0
15	WYDZIAŁ EDUKACJI KULT-200	deski	23.1
16	MAGAZYN	deski	14.6
17	BIURO	deski	15.1
18	BIURO-202	deski	21.2
19	BIURO-203	deski	21.8
20	KORYTARZ	deski	5.5
21	ZESPÓŁ RADCÓW PR.	deski	20.5
22	KOMUNIKACJA	deski	2.4
23	BIURO	deski	13.5
24	MAGAZYN	deski	11.1
25	BIURO	deski	12.8
26	BIURO	deski	11.0
27	KORYTARZ	deski	3.5
28	BIURO	deski	17.8
29	KORYTARZ	deski	4.8
30	BIURO-205	deski	19.4
31	BIURO-206	deski	20.1
32	BIURO-207	deski	19.4
33	KOMUNIKACJA	deski	5.4
34	PODDASZE NIEUŻYTKOWE	deski	202.3
Razem			749.5

SYMBOLY I OZNACZENIA

- CSP

centrala systemu sygnalizacji pożaru
- ZSP

zasilacz urządzeń przeciwpożarowych z akumulatorami
- VEP

detektor zasysający 1-rurowy
- 1/01

czujka multisensorowa z gniazdem
- 1/01

czujka multisensorowa z gniazdem z radiobranką elem. bezprzewodowych
- 1/01/R01

czujka multisensorowa z gniazdem bezprzewodowym
- 1/01/R01

ręczny ostrzegacz pożarowy z radiointerfejsem bezprzewodowym
- 1/01

czujka multisensorowa z gniazdem zamontowana w przestrzeni międzystropowej ze wskaźnikiem zadziałania
- 1/01

ręczny ostrzegacz pożarowy
- 1/01

radiotransponder elementów bezprzewodowych
- 1/01

moduł 4we/2wy z izolatorem zwarc w obudowie natynkowej
- SA

sygnalizator akustyczny wewnętrzny z puszką instalacyjną PIP-1AN
- SAO

sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny z puszką instalacyjną PIP-1AN
- 1/01

nr pętli / nr elementu w pętli
- przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
- przewód HDGs 2x1
- przewód HTKSHekw PH90 1x2x0,8
- oruruwanie systemu zasilającego

Investor	Urząd Miejski Kościan al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan			
Obiekt	BUDYNEK URZĘDU MIASTA KOŚCIAN			
Adres	Kościan al. Kościuszki 22			
Projektant	Imię i Nazwisko		Nr uprawnień	Podpis
	mgr inż. Marcin Skrobała		WKP/0207/PWOE/17 <small>Upoważnienie do sporządzania dokumentacji technicznej w zakresie elektryczności i energetyki elektrycznej i elektroenergetycznych</small>	
Branża	ELEKTR. I TECHN.		Faza	PT
Data			05.2024	Skala
1:100				
Nazwa rysunku				Nr rys.
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - RZUT PIĘTRA II				E6