



SYMBOLE I OZNACZENIA

- CSP

centrala systemu sygnalizacji pożaru
- ZSP

zasilacz urządzeń przeciwpożarowych z akumulatorami
- VEP

detektor zasysający 1-rurowy
- 1/01

czujka multisensorowa z gniazdem
- 1/01

czujka multisensorowa z gniazdem z radiobramką elem. bezprzewodowych
- 1/01/R01

czujka multisensorowa z gniazdem bezprzewodowym
- 1/01/R01

ręczny ostrzegacz pożarowy z radiointerfejsem bezprzewodowym
- 1/01

czujka multisensorowa z gniazdem zamontowana w przestrzeni międzystropowej ze wskaźnikiem zadziałania
- 1/01

ręczny ostrzegacz pożarowy
- 1/01

radiotransponder elementów bezprzewodowych
- 1/01

moduł 4we/2wy z izolatorem zwarć w obudowie natynkowej
- SA

sygnalizator akustyczny wewnętrzny z puszką instalacyjną PIP-1AN
- SAOz

sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny z puszką instalacyjną PIP-1AN
- 1/01

nr pętli / nr elementu w pętli
- przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
- przewód HDGs 2x1
- przewód HTKSHekw PH90 1x2x0,8
- orurowanie systemu zasysającego

Inwestor	Urząd Miejski Kościan al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan			
Obiekt	BUDYNEK URZĘDU MIASTA KOŚCIAN			
Adres	Kościan al. Kościuszki 22			
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień		Podpis
Projektant	mgr inż. Marcin Skrobała	WKP/0207/PWOE/17 <small>Upoważnienie do wykonania projektowania branżowego w zakresie elektryczności i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych</small>		
Branża	ELEKTR. I TECHN.	Faza	PT	Data 05.2024 Skala 1:100
Nazwa rysunku SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - RZUT STRYCHU				Nr rys. E7