



URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 675 21 52, fax +48 16 678 64 49

www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Przemyśl, 24 czerwca 2020r.

ZP.271.2.6.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, dostawę i montaż gazowych kotłów kondensacyjnych do zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła” – kotły gazowe.

Zamawiający – Gmina Miejska Przemyśl – na podstawie z art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843), informuje o otrzymanych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych wyjaśnieniach

Pytanie Nr 1. Czy Zamawiający dopuści kotły gazowe o stopniu ochrony IPX4, który zgodnie z PN - HD 60364-7-701 z czerwca 2010 jest stopniem wystarczającym dla właściwej ochrony użytkowników, a w przypadku konieczności zastosowania urządzeń z wbudowanym zasobnikiem 40 - 50 litrów oczekuje dostawy urządzeń do montażu poza strefą 1 i 2. Taki montaż ze względu na wagę i gabaryty kotła z wbudowanym zasobnikiem gwarantuje komfort i bezpieczne użytkowanie urządzenia. Czy Zamawiający dopuści zmianę w wyżej wskazanym zakresie? Wnioskowana modyfikacja treści SIWZ niewątpliwie wpłynie pozytywnie na poszerzenie konkurencji poprzez dopuszczenie do przedmiotowego postępowania większej ilości urządzeń, które jednocześnie gwarantują odpowiednią sprawność i wysoki stopień technologiczny – bez żadnego uszczerbku dla osiągnięcia celów postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści kotły gazowe typu Standard oraz Premium ze stopniem ochrony właściwym dla montażu urządzeń bezpośrednio nad wanną/brodzikiem/basenem natryskowym maksymalnie do wysokości 225 cm (wg normy PN-HD 60364-7-701 lub równoważnej), licząc od powierzchni podłogi łącznie z przestrzenią pod wanną/brodzikiem oczywiście wykluczając w tym montaż we wnętrzu wanny lub brodzika. W związku z tym Zamawiający dopuści kotły o stopniu ochrony IPX5, IPX4 oraz IPX1.

Zamawiający informuje, że wszystkie odpowiedzi na składane pytania oraz wnioski w niniejszym postępowaniu stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

Otrzymują:

1. Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl
2. A/a

Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Czysta energia” działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji.