



UWAGA!

Wykonać połączenia wyrównawcze paneli PV linką LgY min.1x16mm² i uziemić.

DANE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ	
Typ modułów	Monokrystaliczne 540 Wp
Całkowita ilość modułów	55
Liczba pętli DC	4
Ilość modułów w pętli DC	1x14, 1x14, 1x14, 1x13
Typ kabla DC	PV1-F 1x4mm ²
Przekrój kabla DC [mm ²]	4
Ogranicznik przepięć DC	Ogranicznik klasy T1+T2

Obiekt:	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA		
Adres instalacji:	Plac Wolności 1, 62-635 Przedecz		
Rysunek:	Schemat jednokreskowy instalacji PV		
Inwestor:	Urząd Miasta i Gminy w Przedczu Plac Wolności 1, 62-635 Przedecz		
Projektował:	mgr inż. Piotr Grzegorz Marciniak Certyfikat UDT (PV) DZE-W/03/000006/18		
Data, skala, nr rys.:	Marzec 2022r.	-	E02