



DANE INSTALACJI AC	
Typ falownika	Trójfazowy, beztransformatowy
Moc falownika	30.0 kW
Typ kabla AC	YAKY
Przekrój kabla AC	4x70mm ²
Zabezpieczenie zwarciovie AC	50A gG
Zabezpieczenie zwarciovie AC (w rozdzielni głównej inwestora)	63A gG

Oblekt:	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA		
Adres instalacji:	Plac Wolności 1, 62-635 Przedecz		
Rysunek:	Schemat jednokreskowy instalacji PV		
Inwestor:	Urząd Miasta i Gminy w Przedczu Plac Wolności 1, 62-635 Przedecz		
Projektował:	mgr inż. Piotr Grzegorz Marciniak Certyfikat UDT (PV) DZE-W/03/000006/18		
Data, skala, nr rys.:	Marzec 2022r.	-	E03