



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Numer sprawy: PZD-ZP.261.8.2021

Nowy Targ, 20 kwietnia 2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary –Ząb na odcinku I w km 0+485,00 do km 0+825,42, na odcinku II w km 0+825,42 do km 1+619,73, na odcinku III w km 1+619,73 do km 1+821,74 w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna, Powiat Nowotarski

Na podstawie art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary –Ząb na odcinku I w km 0+485,00 do km 0+825,42, na odcinku II w km 0+825,42 do km 1+619,73, na odcinku III w km 1+619,73 do km 1+821,74 w miejscowości Szaflary i Bańska Niżna, Powiat Nowotarski w związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego w dniu 19 kwietnia 2021 r.

PYTANIE NR 16

„Zgodnie z SST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego na warstwę wiążącą ma zostać zastosowana mieszanka mineralno – asfaltowa: AC 16W.

Wg Projektu Wykonawczego warstwa wiążąca ma zostać wykonana z mieszanki AC11W. Jaki rodzaj mieszanki mineralno – asfaltowej ma zostać zastosowany do wykonania warstwy wiążącej?”

Odpowiedź:

Należy zastosować warstwę wiążącą zgodnie z SST D-05.03.05, tzn. mieszankę mineralno- asfaltową: AC 16W.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Działając na podstawie art.284 ust.6 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia przekazuje się wszystkim Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienia treści specyfikacji oraz udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu