

Wągrowiec, dnia 03.04.2024 r.

Dotyczy: Przetarg otwarty ogłoszony 27.03.2024 r. - „Odbiór i przetwarzanie 2500 ton komunalnych osadów ściekowych po odwodnieniu i higienizacji z Oczyszczalni Ścieków w Wągrowcu w roku 2024” - I etap

Wyjaśnienia oraz zmiana warunków postępowania

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. poniżej zamieszcza pytania i odpowiedzi do postępowania na podstawie „REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĄGROWCU NIEOBJĘTYCH USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OD KWOTY 130 tys. zł. netto”

Pytania z dnia 28.03.2024 r.

Czy zamawiający dopuszcza udział Wykonawcy, które nie posiada zezwolenia na przetwarzanie odpadów, ale posiada umowy z instalacjami, które posiadają stosowne decyzje?

Odp. Zgodnie z warunkami postępowania, opisem przedmiotu zamówienia.

Czy zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w zakresie zagospodarowania odpadów?

Odp. Zgodnie z warunkami postępowania, opisem przedmiotu zamówienia.

Czy zamawiający dopuszcza zmiany podwykonawców na etapie realizacji umowy?

Odp. Zgodnie z warunkami postępowania. Zamawiający wprowadza zmianę w warunkach postępowania:

II.1. 5) Czy dopuszcza się udział podwykonawców

TAK – w ograniczonym zakresie

Z uwagi na specyfikację przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza wykonywania przez Podwykonawców części przedmiotu zamówienia polegającej na przetwarzaniu komunalnych osadów ściekowych i zastosowaniu w celach określonych w art. 96 ust. 1 Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)

UWAGA !!!

*Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 6 do Warunków przetargu części przedmiotu zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Podwykonawca **na transport musi posiadać wymagany wpis do rejestru BDO i musi być on dołączony od oferty.***

Podwykonawca na którego powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może zostać zmieniony w trakcie realizacji umowy. (zał. nr 4 do WP)

Prosimy o udostępnienie zdjęć odpadów.

Odp. Zdjęcia w zał.

Jaka jest średnia waga załadunku na naczepę typu ruchoma podłoga lub wanna?

Odp. Za załadunek i transport odpowiedzialny jest wykonawca.

Jaką dzienną ilość zamówień (ilość pojazdów) przewiduje Zamawiający?

Odp. Jest to jednorazowa partia osadu do wywiezienia.

Czy zamawiający wymaga podstawienia kontenerów?

Odp. Nie wymaga.

Prosimy o udostępnienie badań osadów ściekowych?

Odp. Wyniki badań osadów w załącznikach.

Czy zamawiający dopuszcza rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zgodnie z zapisem art. 96 Ustawy o odpadach.

Czy zamawiający dopuszcza proces zagospodarowania odpadu w procesie R3 w ramach prowadzenia rekultywacji biologicznej składowiska odpadów?

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytania z dnia 28.03.2024 r.

Szanowni Państwo, czy zostanie dopuszczona metoda zagospodarowania odpadów - rekultywacja składowiska innego niż niebezpieczne i obojętne w procesie R3

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

PREZES
mgr inż. Krzysztof Gametz

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
62-100 WĄGROWIEC
ul. Janowiecka 100
tel. 67 26 22 661; 67 26 85 086, fax 67 26 20 126