

Notatka na temat kryterium nr 2 oceniania ofert w Zapytaniu ofertowym z dnia 26.10.2023 r. którego celem jest „Demontaż i utylizacja istniejących UPS-ów oraz zakup wraz z dostawą i montażem nowych UPS-ów”.

Zgodnie z kryterium nr 2 oceniania Ofert "na demontaż i utylizację istniejących UPS-ów oraz zakup wraz z dostawą i montażem nowych UPS-ów" prowadzonym przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy określono żadaną znamionową żywotność baterii od minimalnie 12 miesięcy do maksymalnie 48 miesięcy.

Część Oferentów w przekazanej nam dokumentacji technicznej zawarła szczegółowe informacje o bateriach, które planuje wykorzystać w UPS-ach. Analiza tych danych pokazała, że wszystkie opisane w dokumentacji modele baterii mają zbliżone lub identyczne parametry.

Jednocześnie niektórzy Oferenci wstawili do "Formularza Oferty Cenowej" dane z dokumentacji, a część zastosowała się do naszych zapisów o żywoci i wstawiła wartość 48 miesięcy pomimo, że w dokumentacji ich baterii są zapisy o 10 lub 12 latach pracy buforowej.

Dlatego też wszyscy Oferenci w tym kryterium otrzymują maksymalną dopuszczalną ocenę tj. 15 punktów.

18.10.2023
KIEROWNIK DZIAŁU
OPRACOWANIA ZBIORÓW I IT

mgr Małgorzata Janocha