

Krosno Odrzańskie, 14.07.2022 r.

IR.271.10.2022.RS

Zamawiający:

**Gmina Krosno Odrzańskie**  
**ul. Parkowa 1**  
**66-600 Krosno Odrzańskie**

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego pn. „**Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdłuż ul. Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim do skrzyżowania z ul. Kościuszki (Centrum miasta, wzdłuż DK 29)**”, Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza do SWZ następujące zmiany:

### 1. Wyjaśnienia do SWZ:

**Pyt.1:** W udostępnionym przedmiarze brak pozycji dotyczących dostawy i montażu elementów zestawu pomiarowego umieszczonego w studni wodomierzowej.

**Odp.1:** Zgodnie z zapisami SWZ, Rozdział III Opis Przedmiotu zamówienia, część A), pkt 3): W załączniku zamieszczony został przedmiar robót. Zamawiający informuje, że ww. przedmiar stanowi jedynie dokument pomocniczy - ilości podane w przedmiarze nie są podstawą wyceny przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy, a jedynie mają na celu określenie technologii wykonania robót. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z wykonawców zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zapisami niniejszej SWZ.

**Pyt.2:** W udostępnionym przedmiarze brak pozycji dotyczącej zasypki rur gr. 30 cm (zarówno dla nowoprojektowanego przyłącza wodoc. jak i przebudowywanych odcinków sieci wod-kan).

**Odp.2:** Jak dla pytania Nr 1.

**Pytanie 3:** W udostępnionym przedmiarze brak pozycji dotyczącej włączenia do sieci wodociągowej za pomocą nawierтки w ramach budowy nowego przyłącza wodociągowego.

**Odp.3:** Jak dla pytania Nr 1.

**Pyt.4:** Proszę o wyjaśnienie czy zasowy Z1 oraz Z2 (dn40) podlegają wymianie przy przebudowie sieci wodociągowej? Jeśli tak – brak stosownej pozycji w przedmiarze.

**Odp.** Dokumentacja projektowa przewiduje wymianę istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej ze względu na zły stan techniczny, w tym istniejących zasuw).

**Pyt.5:** W związku z występowaniem rozbieżności w udostępnionej dokumentacji proszę o wyjaśnienie jak ma zostać wykonana studnia kanalizacyjna sk1? Różne elementy dokumentacji wskazują to na studnię tworzywową fi 425 mm, to na studnię betonową fi 1000 mm.

**Odp.** Należy przyjąć studnię betonową fi 1000.

**Pyt.6:** W udostępnionym przedmiarze brak pozycji dotyczących zabezpieczenia ścian wykopów pod przewody wod-kan.

**Odp.6:** Jak dla pytania Nr 1.

2. Zamawiający informuje, że **ulega zmianie termin składania ofert.**

- Nowy termin składania ofert: **22 lipca 2022 r. godzina 12.00;**
- Nowy termin otwarcia ofert: **22 lipca 2022 r. godzina 12.05;**

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza do SWZ następujące zmiany:

*Zapis przed zmianą Rozdział IX SWZ:*

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie> w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia: **18 lipca 2022 r. do godziny 10.00.**

*Zapis po zmianie Rozdział IX SWZ:*

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/krosnoodrzanskie> w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia: **22 lipca 2022 r. do godziny 12.00.**

*Zapis przed zmianą: Rozdział X SWZ:*

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.: **18 lipca 2022 r.**

*Zapis po zmianie: Rozdział X SWZ:*

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.: **22 lipca 2022 r.**

z up. BURMISTRZ

Zastępca Burmistrza