

Wicko, 16.09.2024 r.

Zamawiający: Gmina Wicko
ul. Słupska 9
84-352 Wicko

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dane	Opis
Nazwa zamówienia	„Rozświetlamy Gminę Wicko” – wymiana opraw nieenergooszczędnych na terenie Gminy Wicko
Znak sprawy	RR.271.13.2024
Data pisma	16.09.2024 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

„Z Załącznika nr 7- dokumentacja „Audyty Wicko całość” wynika, że wymianie podlegają również oprawy parkowe. W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, że wymagania techniczne z audytu są wspólne dla opraw ulicznych oraz parkowych z wyjątkiem regulacji kąta pochylenia oraz klosza ze szkła hartowanego, które powinny spełniać tylko oprawy uliczne.”

Pytanie 2:

„Wnosimy o dopuszczenie opraw parkowych z kloszem z poliwęglanu przy spełnieniu pozostałych wymagań.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza oprawy parkowe zgodne z wymaganiami dla opraw ulicznych z wyjątkiem regulacji kąta pochylenia oraz klosza ze szkła hartowanego. Dopuszcza się oprawy parkowe z kloszem z poliwęglanu przy spełnieniu pozostałych wymagań.

Z up. WÓJTA


Beata Osimek
SEKRETARZ GMINY