

Odpowiedzi na pytania do postępowania na zadanie

„Robota budowlana (zaprojektuj i wybuduj) na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20 kW na dachu garażu w Krzeszowicach przy ul. Legionów Polskich 6, działka nr 1328 obręb nr 1 wraz z likwidacją skutków naruszenia stanu technicznego budynku (Nr sprawy 11/FOTOWOLT/2024).

Pytanie:

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz po wizji lokalnej, chcieliśmy zapytać czy można zastosować system montażowy dedykowany do blachodachówki, czyli mostki do blachodachówki? Nie wymaga on wspomnianych w specyfikacji profili, jest lżejszy, tańszy.... Ze względu na konstrukcję dachu jest on znacznie lepszym rozwiązaniem, w naszej ocenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie dedykowanego systemu montażowego do blachodachówki - tj. mostków do blachodachówki.

Odpowiedzi należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający